



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Νικολάου Πλαστήρα 11  
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 251 00  
ΤΗΛ.: 26910 – 25 555 (εσωτ. 138)  
FAX: 26910 – 68610  
e-mail : [xliofagos@aigialeia.gov.gr](mailto:xliofagos@aigialeia.gov.gr)  
Πληροφορίες: Χρήστος Λιοφάγος

Αίγιο, 25 Μαΐου 2016

Αριθ. Πρωτ.: 15150

ΠΡΟΣ: ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΨΑΡΡΩΝ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18546  
Τ.Κ. 26222

ΚΟΙΝ.: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας : «ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»  
ΣΧΕΤ. : Η υπ' αριθμ. πρωτ. 15150/24.05.2016 αίτηση της ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησης θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

Η σωστή ονομασία του ντουί για τις HQI 250W & HQI 400W (γυάλινες δύο ακίδων) είναι Fc2, απλά επειδή οι λάμπες των άρθρων α/α 42,43,44,45 (70W, 150W, 250W, 400W) είναι στην ίδια οικογένεια και οι λάμπες HQI 70W & HQI 150W (γυάλινες δύο ακίδων) έχουν ντουί RX7s και είναι πιο εμπορικές από τις HQI 250W & HQI 400W συνηθίζεται να τις αναφέρουν και αυτές RX7s αντί για Fc2 που είναι το σωστό.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.



Ανάστος Θ. Τσιγκρής  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Β'