



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

## Μ Ε Λ Ε Τ Η

«Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του  
Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)»

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Διακήρυξη
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Τιμολόγιο
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
5. Έντυπο Προσφοράς
6. Τεχνική Έκθεση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 / 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.): 60.000,00 ΕΥΡΩ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 60.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Χρήστος Λιοφάγος

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 11  
Πληροφορίες: Χρήστος Λιοφάγος  
Τηλέφωνο: 26910 25555

**Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την  
«Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)»**

**Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
- του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α )
- την υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291Β'/11-08-2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
- του Ν. 4281/2014 όπου αυτός έχει εφαρμογή
- την υπ' αριθ. 39 /2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας

**Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι**

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας«**Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)**».

**Άρθρο 1: Εργασία**

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «**Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)** ». προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 25-6262.019 (30.000,00 €) & ΚΑ 25-6262.021 (30.000,00 €) για το έτος 2015.

**Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού**

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο έως την ημέρα και ώρα π.μ.

Στην περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη για οποιονδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις και ώρα π.μ.

**Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού**

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  
Η αρμόδια επιτροπή θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.

#### **Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας**

Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου).

Το χρονικό διάστημα παροχής της υπηρεσίας είναι **δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες** και ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η υπηρεσία, γενικά, θα παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.

#### **Άρθρο 5: Εγγυήσεις**

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ίση προς 976,00 €.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής **δεν γίνονται δεκτές**, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ, δηλαδή **πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι** <sup>1</sup><sub>—</sub>

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων]. Ομοίως, η μη έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρ. 2 άρθ. 26 του ΚΔΕ, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του μειοδότη, έχει ως συνέπεια την άμεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ και αφού υπολογισθεί η προσφερόμενη έκπτωση (στην συνολική ή στην επί μέρους δαπάνη).

#### **Άρθρο 6: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων**

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τεύχη δημοπράτησης παρέχονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας (Νικολάου Πλαστήρα 11), κ<sup>ο</sup> Λιοφάγος Χρήστος τηλ. 26910 25555 & 23914, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

#### **Άρθρο 7: Δημοσίευση**

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί

- Σε 2 ημερήσιες εφημερίδες του νομού
- Σε 1 εβδομαδιαία του νομού

πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες ,από την τελευταία δημοσίευση ,πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009.

Η περίληψή της τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αιγιαλείας (παρ 2 του άρθρου 284 του Ν.3463/2006). Επίσης αναρτάται και στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος

<sup>1</sup> Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών μετράται ως εξής: έξι (6) μήνες για συμβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) μήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ημέρες.

«Διαύγεια» του Υπ.Ε.Σ.Α.Η.Δ. ([http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos\\_aigialeias](http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_aigialeias)) (Ν.3861/2010 – ΦΕΚ 112Α/13–07–2010).

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας ([www.aigialeia.gov.gr](http://www.aigialeia.gov.gr)).

### **Άρθρο 8: Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής - Υποβολή προσφορών**

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι πάροχοι της υπό δημοπράτηση υπηρεσίας, επαγγελματίες ή εταιρίες, που μπορούν να αποδείξουν και να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της υπηρεσίας του θέματος. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακηρύξεως αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες της υπηρεσίας του θέματος ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

Οι προσφορές είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, ενώ προσφορά με οποιαδήποτε ασάφεια απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αντιπροσφορές ή και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους, οι οποίοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο της υπηρεσίας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax) του διαγωνιζομένου και τα στοιχεία όλων των μελών σε περίπτωση κοινοπραξίας.

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω εξωτερικών στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

#### **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ**

Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή απαράδεκτου της προσφοράς θα υπάρχουν:

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 5 της παρούσας).

Β) Εξουσιοδότηση ορίζουσα αντιπρόσωπο του συμμετέχοντος, προκειμένου περί εταιρειών.

Γ) Σφραγισμένος φάκελος με την κυρίως προσφορά.

Δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει την εγγραφή και το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζομένου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ε) Προκειμένου περί Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), στην Α1 τάξη και άνω με έδρα το Ν. ΑΧΑΪΑΣ ή δεύτερο δηλούμενο Νομό για έργα κατηγορίας Η/Μ . Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών).

ΣΤ) Προκειμένου περί εμπειροτεχνών, βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα Επιχειρήσεων που ασκούνται από εμπειροτέχνες κατηγορίας Η/Μ και ανάλογης εμπειρίας με έδρα ή δεύτερο δηλούμενο νομό το νομό Αχαΐας.

Ζ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζομένου, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Προκειμένου περί νομικών προσώπων, απόσπασμα ποινικού μητρώου που αφορά i) τους διαχειριστές, σε περίπτωση Ομόρρυθμων (Ο.Ε), Ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ii) τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και iii) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η) Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί ή δεν είναι σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης.

Θ) Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του διαγωνιζομένου.

Ι) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. κλπ.) του διαγωνιζομένου.

ΙΑ) Βεβαίωση από το Δήμο Αιγιαλείας περί μη οφειλής του διαγωνιζομένου σε αυτόν.

ΙΒ) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών της παρούσας διακηρύξεως και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α..

ΙΓ) Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό Κοινοπραξίας Επιχειρήσεων, εκτός των ανωτέρω για κάθε μέλος της κοινοπραξίας, επιπλέον ιδιωτικό συμφωνητικό για τη σύστασή της και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων μελών, και Υπεύθυνη Δήλωση των νομίμων εκπρόσωπων των κοινοπρακτούντων ότι σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα συστήσουν Κοινοπραξία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και θα ορίσουν κοινό εκπρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη.

Ειδικά για την περίπτωση (Ζ), γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο του αποσπάσματος ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, εφόσον συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι είναι ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου και δεν υπάρχει τροποποίηση από την έκδοση του έως την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη διοικητική βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των διαγωνιζομένων, προσκομίζεται η σχετική καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζομένου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για το διάστημα που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

Όλα τα ανωτέρω (Α) έως και (ΙΓ) στοιχεία προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζομένου θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.

Εφόσον τα ανωτέρω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη, επιστρέφεται δε στην περίπτωση αυτή χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.

Επίσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος μόνο των υπηρεσιών και όχι για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Εφιστάται η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως, σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.1832/1989 οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ενώ οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ**

Θα βρίσκεται εντός του ανωτέρω φακέλου, απαραίτητα σφραγισμένος. Στον εσωτερικό αυτό φάκελο θα υπάρχει η προσφορά του διαγωνιζομένου συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού. Ανυπόγραφη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το έντυπο προσφοράς θα είναι πλήρως και ευδιάκριτα συμπληρωμένο σε όλα τα μέρη του, τόσο ως προς τα στοιχεία του συμμετέχοντος, όσο και ως προς την τιμή μονάδος και τα προκύπτοντα σύνολα. Διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως ελλιπής ή ασαφής.

Η προσφερόμενη τιμή μονάδος αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή.

### **Άρθρο 9: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών**

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την οριζόμενη στο άρθρο 2 της παρούσης ώρα λήξης αποδοχής προσφορών.

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόμενο νόμιμη και αυτοπροσώπως επίδοση της προσφοράς του, αναγράφεται σε αυτή και στο πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Καταγράφεται ακόμα στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση πιστοποιητικού ταυτότητας του διαγωνιζομένου, και γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς.

Όταν περάσει η οριζόμενη στο άρθρο 2 της παρούσης ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και καταγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως της αποδοχής τους συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει η αποσφράγιση των φακέλων κατά σειρά επιδόσεως από την Οικονομική Επιτροπή και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να καταδεικνύει το σύμφωνο ή όχι προς τους όρους της διακηρύξεως, παρουσία των παρισταμένων.

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος, αναγράφεται δε επ' αυτού ο αύξων αριθμός του φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική.

Η Αρμόδια Επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες.

Εν συνεχεία η συνεδρίαση μετατρέπεται και πάλι σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού τους, και καλούνται να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την εσφραγιστή προσφορά τους.

Κατόπιν:

A) Εφόσον γίνονται όλοι οι συμμετέχοντες δεκτοί και η Επιτροπή δεν αναβάλλει το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού για άλλη μέρα και ώρα, οι φάκελοι προσφορών αποσφραγίζονται κατά σειρά και ανακοινώνονται μεγαλοφώνως οι αναγραφόμενες προσφορές ή

B) Εφόσον δεν γίνονται όλοι οι συμμετέχοντες δεκτοί, η Επιτροπή αναβάλλει το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα της κύριας προσφοράς) για επόμενη μέρα και ώρα μετά από ειδοποίηση από την Υπηρεσία όλων των συμμετεχόντων.

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.

### **Άρθρο 10: Ανακήρυξη μειοδότη**

Ανάδοχος της υπηρεσίας κηρύσσεται αυτός που στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Εάν περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού

### **Άρθρο 11: Ενστάσεις**

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Αρμόδια Επιτροπή μέχρι και την επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Εφόσον κατατεθεί ένσταση στο Δήμο, αυτή πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή. Τα πρακτικά του Διαγωνισμού, μαζί με τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει επιφυλάξει δικαίωμα επικυρώσεως, αποστέλλονται στην Περιφέρεια για επικύρωση.

### **Άρθρο 12: Εκπλήρωση υποχρεώσεων αναδόχου**

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα παρασχεθεί σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του τιμολογίου, της συγγραφής υποχρεώσεων και της τεχνικής περιγραφής.

Επιφυλασσομένων των λοιπών δικαιωμάτων του Δήμου για την περίπτωση παραβίασεως των παραπάνω διαβεβαιώσεων του αναδόχου, ο τελευταίος θα έχει την υποχρέωση να παράσχει την υπηρεσία που του ανατέθηκε να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες διόρθωσης κακοτεχνίας ή ολοκλήρωσης ελλιπούς υπηρεσίας ή αποκατάστασης προκληθείσης ζημίας ή βλάβης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

### **Άρθρο 13: Τεύχη δημοπράτησης**

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) το τιμολόγιο, γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, δ) η συγγραφή υποχρεώσεων ε) η τεχνική περιγραφή και στ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

### **Άρθρο 14: Διατάξεις**

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:


- του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
- του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
- του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α )
- της υπ' αριθ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291Β'/11-08-2010) απόφασης Υπουργού Οικονομικών

**Άρθρο 15: Κρατήσεις**

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και ό,τι επιπλέον προβλέπεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Αιγιαλείας.

Αίγιο,

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας



Αθανάσιος Παναγόπουλος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Επισκευή & Συντήρηση  
αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ.  
Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)»

## Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

### ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>

- A) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο οι υπηρεσίες «**Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)**» του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015, κατόπιν Πρόχειρου διαγωνισμού.  
B) Προϋπολογισθείσα δαπάνη **60.000,00€** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

### ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Το Π.Δ. 28/80 «περί εκτέλεσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
- Τα άρθρα 103 & 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτή αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
- Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
- Την παρ. 2 του αρ.9 του Ν.2623/1998
- Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α')
- Των σχετικών προς τα ανωτέρω διαταγμάτων και εγκυκλίων
- Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (Φ.Ε.Κ. 1066 Β')

### ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

Τα συμβατικά στοιχεία της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά σειρά είναι:

- A) η διακήρυξη δημοπρασίας  
B) το ενδεικτικό τιμολόγιο  
Γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
Δ) η συγγραφή υποχρεώσεων  
Ε) η τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας  
ΣΤ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς

### ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ίση προς 976,00 €.  
Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ίση προς 2.439,00 € (χωρίς να υπολογίζεται η έκπτωση του αναδόχου) και συνιστάται σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

### ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται.

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων υπηρεσιών - εργασιών, ενώ ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.

Κατά τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:

Α) οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων μηχανημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας της υπηρεσίας του θέματος, δηλαδή τα μισθώματα τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, ή λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνσης οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων οι δαπάνες εγκαταστάσεων και τα ασφάλιστρα αυτών.

Β) οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες ειδικευμένους τεχνίτες και ανειδίκευτους εργάτες για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, ασφαλίσεις ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.α.

Γ) οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδος υπηρεσίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις και τις μεταφορές αυτών δια παντός μέσου από τον τόπο καταγωγής ή προμήθειας επί τόπου του έργου καθώς και πάντων υλικών που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη συντέλεση κάθε παροχής υπηρεσίας.

Δ) οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεως των υλικών και αποζημιώσεων για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για τη μεταφορά ή αποθήκευσή τους.

Ε) Τα έξοδα απόσβεσης αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.

ΣΤ) Πάσα γενικώς δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη παροχή υπηρεσίας για την οποία και η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστερών είτε ως προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των εισερχόμενων σε κάθε εργασία υλικών είτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

Οποιοσδήποτε δίνει προσφορά κατά τη σύνταξη αυτής, λαμβάνει υπ' όψιν του τις γενικές και τοπικές συνθήκες της παρεχόμενης υπηρεσίας δηλαδή τη θέση της εργασίας και τα μέρη αυτής, τις απαιτούμενες μεταφορές δια παντός μέσου, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση υλικών και μηχανημάτων που θα απαιτηθούν, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, οποιοσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, ζητήματα που είναι δυνατόν να προκύψουν τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υποχρεώσεις θα παρασχεθούν κατά τη σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών μηχανημάτων και μέσων που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας για το λόγο αυτό.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>**

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος της υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Ο ανάδοχος οφείλει να αποπερατώσει το σύνολο των υπηρεσιών εντός **δώδεκα (12)** ημερολογιακών μηνών από της ημερομηνίας της υπογραφής του συμφωνητικού και υπό τις προϋποθέσεις και τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης της παρούσας μελέτης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις επιμέρους προθεσμίες όπως αυτές **θα ορίζονται από την επίβλεψη.**

## ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει αμέσως τις εργασίες μετά την υπογραφή της σύμβασης και να αποπερατώσει όλες τις εργασίες σε συνολική προθεσμία **δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών**. Επίσης είναι δυνατόν η υπηρεσία να ολοκληρωθεί σε διάστημα μικρότερο του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος εφόσον ολοκληρωθούν οι συμβατικές ποσότητες των εργασιών.

Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στα ακόλουθα:

1. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσίας πρέπει να είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κλπ. που κατά την κρίση της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, προκλητικός, εριστικός κλπ.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα αναγκαία μέσα (εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανήματα), έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στην ταυτόχρονη εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών σε όλες τις τοπικές κοινότητες της Δημοτικής του Δ. Αιγιαλείας. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες αν έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη παροχή υπηρεσίας χωρίς να δικαιούται καμιάς πρόσθετης αποζημίωσης για το λόγο αυτό. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων και των εργατικών χεριών, εάν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου της υπηρεσίας δεν είναι ικανοποιητικός.
3. Να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο Εργοτάξιο, για την έκδοση των αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές, αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις κοινωνικές ασφαλίσεις, κλπ.
4. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να απομακρυνθούν από τα μηχανήματα των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντας αποκλειστικά και μόνο αυτός την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο οφείλεται στη μη εφαρμογή τους.
5. Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθούν για να προληφθούν οι ζημιές στην παρεχόμενη υπηρεσία, ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και εορτές εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές.
6. Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας πρέπει προηγουμένα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα του Δήμου Αιγιαλείας και της Αστυνομίας και Τροχαίας. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυκτερινά φωτεινά σώματα κλπ. Επίσης, να προβεί στην περίφραξη των θέσεων που είναι επικίνδυνες, νυκτερινά σήματα κλπ.
7. Να τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος της υπηρεσίας που παρέχει, η Δημοτική Αρχή για την οποία την παρέχει, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου του.
8. Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία για τους διαβάτες, με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του επιβλέποντα.
9. Τη λήψη οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την ύπαρξη καλωδίων και αγωγών των εν λόγω Οργανισμών στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών των υπηρεσιών του θέματος, καθώς επίσης πριν την έναρξη οιασδήποτε

εργασίας στην αποκάλυψη τον εντοπισμό και ακριβή προσδιορισμό τούτων και στη μετέπειτα προστασία τους προς αποφυγή ζημιών η αποκατάσταση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.

10. Στην εύρεση κοντά στην παρεχόμενη υπηρεσία κατάλληλων χώρων προσωρινής απόθεσης των προσκομιζόμενων υλικών, στην περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο και την έγκριση προς τούτο από τους ιδιοκτήτες των χώρων αυτών.
11. Να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής της παρεχόμενης υπηρεσίας και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας μη απαραίτητης για την παροχή υπηρεσιών που ανέλαβε.
12. Να ειδοποιεί από πριν την Υπηρεσία για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε υπηρεσίας που πρόκειται να παράσχει και γίνεται ενημέρωση του πληθυσμού για την διακοπή της υδροδότησης.

#### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>**

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένα ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και πάσης, εν γένει φύσεως, κοινωφελή έργα.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να ορίσει την διεύθυνση της επιχείρησής του με υπεύθυνη δήλωση. Στην επιχείρηση του γίνονται και οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να φέρει αναλυτικό επιμετρητικό πίνακα που θα καταγράφονται η ακριβής θέση και ώρες εργασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού των δρόμων. Τα στοιχεία αυτά θα πιστοποιούνται κατόπιν αυτοψίας από την Επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία.

#### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup>**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παροχής της υπηρεσίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από

υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παροχή υπηρεσίας πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ολόκληρο το ποσό δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


#### ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ εκ ποσοστού 2%.

Αίγιο, 26 Φεβρουαρίου 2015  
Ο Συντάξας


  
Χρήστος Λιοφάγος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αίγιο, 26 Φεβρουαρίου 2015  
Η Τμηματάρχης

  
Χριστίνα Δαφνοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
με βαθμό Β'

Αίγιο, 26 Φεβρουαρίου  
2015

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

  
Ανδρέας Τσιγκρής  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  
με βαθμό Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)»

## ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Άρθρο 1<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 82] Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτης αντλητικού σε δεξαμενή

Για την εκτοποθέτηση , πλήρη αποσύνδεση στήλης σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος, με οποιοδήποτε μέσο(μηχανικά η χειρονακτικά) την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επανατοποθέτηση στην αρχική του θέση, κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες μήκους 3μ χωρίς ραφή από δεξαμενή , από 3''- 4'' , συνδεδεμένη τόσο προς το φρεάτιο περισυλλογής όσο και προς το δίκτυο μεταφοράς

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια**  
**(Αριθμητικά): 300,00€**

### Άρθρο 2<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 82] Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτης αντλητικού σε γεώτρηση

Για την εκτοποθέτηση , πλήρη αποσύνδεση στήλης σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος, με οποιοδήποτε μέσο(μηχανικά η χειρονακτικά) την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επανατοποθέτηση στην αρχική του θέση, κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες μήκους 3μ χωρίς ραφή από 4 έως 100μ. βάθος διαμέτρου , από 3 ins, συνδεδεμένη τόσο προς το φρεάτιο περισυλλογής όσο και προς το δίκτυο μεταφοράς

Τιμή ανά μμ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτώ**  
**(Αριθμητικά): 8,00€**

### Άρθρο 3<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 82] Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτης αντλητικού σε γεώτρηση

Για την εκτοποθέτηση , πλήρη αποσύνδεση στήλης σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος, με οποιοδήποτε μέσο(μηχανικά η χειρονακτικά) την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επανατοποθέτηση στην αρχική του θέση, κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες μήκους 3μ χωρίς ραφή από 4 έως 100μ. βάθος διαμέτρου , από 4 ins, συνδεδεμένη τόσο προς το φρεάτιο περισυλλογής όσο και προς το δίκτυο μεταφοράς

Τιμή ανά μμ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα**  
**(Αριθμητικά): 10,00€**

### Άρθρο 4<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 82] Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτης αντλητικού σε γεώτρηση

Για την εκτοποθέτηση , πλήρη αποσύνδεση στήλης σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος, με οποιοδήποτε μέσο(μηχανικά η χειρονακτικά) την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επανατοποθέτηση στην αρχική του θέση, κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες μήκους 3μ χωρίς ραφή από 4 έως 100μ. βάθος διαμέτρου , από 5 ins, συνδεδεμένη τόσο προς το φρεάτιο περισυλλογής όσο και προς το δίκτυο μεταφοράς

Τιμή ανά μμ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα**  
**(Αριθμητικά): 12,00€**

**Άρθρο 5<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 82] Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτης αντλητικού σε γεώτρηση**

Για την εκτοποθέτηση , πλήρη αποσύνδεση στήλης σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος, με οποιοδήποτε μέσο(μηχανικά η χειρονακτικά) την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επανατοποθέτηση στην αρχική του θέση, κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες μήκους 3μ χωρίς ραφή από 101 έως 150μ. βάθος διαμέτρου , από 3 ins, συνδεδεμένη τόσο προς το φρεάτιο περισυλλογής όσο και προς το δίκτυο μεταφοράς

Τιμή ανά μμ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και πενήντα**

**(Αριθμητικά): 10,50€**

**Άρθρο 6<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 82] Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτης αντλητικού σε γεώτρηση**

Για την εκτοποθέτηση , πλήρη αποσύνδεση στήλης σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος, με οποιοδήποτε μέσο(μηχανικά η χειρονακτικά) την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επανατοποθέτηση στην αρχική του θέση, κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες μήκους 3μ χωρίς ραφή από 101 έως 150μ. βάθος διαμέτρου , από 4 ins, συνδεδεμένη τόσο προς το φρεάτιο περισυλλογής όσο και προς το δίκτυο μεταφοράς

Τιμή ανά μμ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα τρία**

**(Αριθμητικά): 13,00€**

**Άρθρο 7<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 82] Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτης αντλητικού σε γεώτρηση**

Για την εκτοποθέτηση , πλήρη αποσύνδεση στήλης σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος, με οποιοδήποτε μέσο(μηχανικά η χειρονακτικά) την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επανατοποθέτηση στην αρχική του θέση, κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες μήκους 3μ χωρίς ραφή από 101 έως 150μ. βάθος διαμέτρου , από 5 ins, συνδεδεμένη τόσο προς το φρεάτιο περισυλλογής όσο και προς το δίκτυο μεταφοράς

Τιμή ανά μμ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα έξι**

**(Αριθμητικά): 16,00€**

**Άρθρο 8<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 81] Επισκευή αντλίας**

Για την αποσύνδεση ενός ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος , την επισκευή , η και αντικατάσταση της αντλίας του με καινούργια, την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επαναφορά στην αρχική του θέση σύνδεση

Μανομετρικού ύψους :50-80 m

Κυβικά ανά ώρα :10-80 m<sup>3</sup> /h

Τιμή ανά μ. μανομετρικού ύψους

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ**

**(Αριθμητικά): 18,00€**

**Άρθρο 9<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 81] Επισκευή αντλίας**

Για την αποσύνδεση ενός ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος , την επισκευή , η και αντικατάσταση της αντλίας του με καινούργια, την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επαναφορά στην αρχική του θέση σύνδεση

Μανομετρικού ύψους :65-220 m

Κυβικά ανά ώρα :60-80 m<sup>3</sup> /h

Τιμή ανά μ. μανομετρικού ύψους

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα**

**(Αριθμητικά): 21,00€**

**Άρθρο 10<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 81] Επισκευή αντλίας**

Για την αποσύνδεση ενός ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος , την επισκευή , η και αντικατάσταση της αντλίας του με καινούργια, την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επαναφορά στην αρχική του θέση σύνδεση

Μανομετρικού ύψους :100-200 m  
Κυβικά ανά ώρα :70-100 m<sup>3</sup> /h  
Τιμή ανά μ. μανομετρικού ύψους  
**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα**  
**(Αριθμητικά): 29,00€**

#### **Άρθρο 11<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 81] Επισκευή ηλεκτροκινητήρα**

Για την αποσύνδεση ενός ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, την επισκευή του ηλεκτροκινητήρα αναλόγου ισχύος , τριφασικό , 380 V και 50 Hz, ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα 2900 R/min, την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επαναφορά στην αρχική του θέση σύνδεση κατακόρυφου τύπου για ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκροτήματα

Διάμετρος κινητήρα :6 in

Ισχύς :5,5 HP - 10 HP

Τιμή ανά HP

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι**

**(Αριθμητικά): 120,00**

#### **Άρθρο 12<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 81] Επισκευή ηλεκτροκινητήρα**

Για την αποσύνδεση ενός ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, την επισκευή του ηλεκτροκινητήρα αναλόγου ισχύος , τριφασικό , 380 V και 50 Hz, ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα 2900 R/min, την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επαναφορά στην αρχική του θέση σύνδεση κατακόρυφου τύπου για ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκροτήματα

Διάμετρος κινητήρα :6 in

Ισχύς :11 HP - 30 HP

Τιμή ανά HP

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό**

**(Αριθμητικά): 100,00**

#### **Άρθρο 13<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 81] Επισκευή ηλεκτροκινητήρα**

Για την αποσύνδεση ενός ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, την επισκευή του ηλεκτροκινητήρα αναλόγου ισχύος , τριφασικό , 380 V και 50 Hz, ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα 2900 R/min, την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επαναφορά στην αρχική του θέση σύνδεση κατακόρυφου τύπου για ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκροτήματα

Διάμετρος κινητήρα :6 in

Ισχύς :31 HP - 50 HP

Τιμή ανά HP

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα**

**(Αριθμητικά): 80,00**

#### **Άρθρο 14<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 81] Επισκευή ηλεκτροκινητήρα**

Για την αποσύνδεση ενός ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, την επισκευή του ηλεκτροκινητήρα αναλόγου ισχύος , τριφασικό , 380 V και 50 Hz, ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα 2900 R/min, την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επαναφορά στην αρχική του θέση σύνδεση κατακόρυφου τύπου για ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκροτήματα

Διάμετρος κινητήρα :6 in

Ισχύς :51 HP - 75 HP

Τιμή ανά HP

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα**

**(Αριθμητικά): 80,00**

#### **Άρθρο 15<sup>ο</sup> [Σχετ. ΗΛΜ 81] Επισκευή ηλεκτροκινητήρα**

Για την αποσύνδεση ενός ηλεκτροκίνητου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος, την επισκευή του ηλεκτροκινητήρα αναλόγου ισχύος , τριφασικό , 380 V και 50 Hz, ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου



δρομέα 2900 R/min, την μεταφορά, την επανασύνδεση την εγκατάσταση και την επαναφορά στην αρχική του θέση σύνδεση κατακόρυφου τύπου για ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκροτήματα

Διάμετρος κινητήρα :6 in

Ισχύς :76 HP - 100 HP

Τιμή ανά HP

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό**

**(Αριθμητικά): 100,00**

#### **Άρθρο 16° [Σχετ. ΗΛΜ 82] Σωλήνα κατάθλιψης 3''**

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση σωλήνωση για αντικατάσταση υπάρχουσας κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή διαμέτρου Φ80 - 3 ins, πάχους 5,5 mm

Τιμή ανά μ.μ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα**

**(Αριθμητικά): 30,00**

#### **Άρθρο 17° [Σχετ. ΗΛΜ 82] Σωλήνα κατάθλιψης 4''**

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση σωλήνωση για αντικατάσταση υπάρχουσας κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή διαμέτρου Φ100 - 4 ins, πάχους 6,1 mm

Τιμή ανά μ.μ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε**

**(Αριθμητικά): 35,00**

#### **Άρθρο 18° [Σχετ. ΗΛΜ 82] Σωλήνα κατάθλιψης 5''**

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση σωλήνωση για αντικατάσταση υπάρχουσας κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή διαμέτρου Φ125 - 5 ins, πάχους 6,5 mm

Τιμή ανά μ.μ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε**

**(Αριθμητικά): 55,00**

#### **Άρθρο 19° [Σχετ. ΗΛΜ 102] Καλώδιο NYΥ**

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου NYΥ ανάλογου διαμέτρου mm<sup>2</sup> από τον πίνακα του αντλιοστασίου μέχρι τον ηλεκτροκινητήρα, τοποθετούμενου ή μέσα σε χαντάκι προστατευομένου με σιδηροσωλήνα ή επί τοίχου προστατευομένου με χαλυβδοσωλήνα ή μέσα στο δάπεδο του αντλιοστασίου προστατευομένου με σιδηροσωλήνα ή ελεύθερο μέσα στον σωλήνα γεωτρήσεως. 1 μ. αξονικού μήκους

**19.1 Ηλεκτρική γραμμή 3X10mm<sup>2</sup>**

Τιμή ανά μμ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι**

**(Αριθμητικά): 6,00**

**19.2 Ηλεκτρική γραμμή 3X16mm<sup>2</sup>**

Τιμή ανά μμ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα**

**(Αριθμητικά): 9,00**

**19.3 Ηλεκτρική γραμμή 3X25mm<sup>2</sup>**

Τιμή ανά μμ

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι έξι**

**(Αριθμητικά): 26,00**

#### **Άρθρο 20° Βάνα χυτοσιδηρά ελαστικής έμφραξης**

Για την προμήθεια ,μεταφορά και τοποθέτηση (αντικατάσταση της υπάρχουσας ) χυτοσιδηράς βάνας αναλόγου διαμέτρου και πίεσης λειτουργίας 16 atm.

**20.1** Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPO (Ολογράφως): Εβδομήντα**

**(Αριθμητικά): 70,00**

**20.2** Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPO (Ολογράφως): Ενενήντα έξι**

**(Αριθμητικά): 96,00**

**20.3** Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPO (Ολογράφως): Εκατόν δέκα έξι**

**(Αριθμητικά): 116,00**

**20.4** Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPO (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα**

**(Αριθμητικά): 180,00**

**20.5** Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPO (Ολογράφως): Διακόσια τριάντα πέντε**

**(Αριθμητικά): 235,00**

#### **Άρθρο 21<sup>ο</sup> Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ**

Για την προμήθεια ,μεταφορά και τοποθέτηση (αντικατάσταση της υπάρχουσας ) βαλβίδας τύπου υδροστόπ αναλόγου διαμέτρου και πίεσης λειτουργίας 16 atm.

**21.1** Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPO (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα**

**(Αριθμητικά): 170,00**

**21.2** Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPO (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα**

**(Αριθμητικά): 180,00**

**21.3** Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPO (Ολογράφως): Διακόσια εξήντα**

**(Αριθμητικά): 260,00**

**21.4** Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPO (Ολογράφως): Τετρακόσια τριάντα**

**(Αριθμητικά): 430,00**

#### **Άρθρο 22<sup>ο</sup> Μembrάνη βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ**

Για την προμήθεια ,μεταφορά και τοποθέτηση (αντικατάσταση της υπάρχουσας ) μεμβράνης βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ αναλόγου διαμέτρου και πίεσης λειτουργίας 16 atm.

22.1 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα**

**(Αριθμητικά): 80,00**

22.2 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό**

**(Αριθμητικά): 100,00**

22.3 Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα**

**(Αριθμητικά): 150,00**

### Άρθρο 23° Μανόμετρο γλυκερίνης Φ63

Για την προμήθεια μεταφορά και αντικατάσταση του υπάρχοντος μανομέτρου τύπου γλυκερίνης Φ63 και διαμέτρου ¼'' με τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης μαστό, γωνία διακόπτη συστολή

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα**

**(Αριθμητικά): 30,00**

### Άρθρο 24° Αντιπληγματική βαλβίδα

Για την προμήθεια και τοποθέτηση φλατζωτής αντιπληγματικής βαλβίδας ,χυτοσιδηρής ,ταχείας εκτόνωσης , διπλού θαλάμου με πιλότο πίεσεως 10-16 atm.

Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 , PN 16 atm.

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια διακόσια ογδόντα**

**(Αριθμητικά): 1.280,00**

### Άρθρο 25° Αντικατάσταση ρελλέ αέρος ισχύος

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ρελλέ αέρος αναλόγου ισχύος μετά των βοηθητικών επαφών μίας ανοικτής και μίας κλειστής

25.1 Ισχύος 11 KW

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα**

**(Αριθμητικά): 50,00**

25.2 Ισχύος 15 KW

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα**

**(Αριθμητικά): 70,00**

25.3 Ισχύος 22 KW

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι πέντε**

**(Αριθμητικά): 125,00**

25.4 Ισχύος 30 KW

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα**

**(Αριθμητικά): 150,00**

**25.5** Ισχύος 37 KW

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα  
(Αριθμητικά): 190,00**

**25.6** Ισχύος 45 KW

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPΩ (Ολογράφως): Διακόσια τριάντα  
(Αριθμητικά): 230,00**

**25.7** Ισχύος 55 KW

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPΩ (Ολογράφως): Διακόσια ενενήντα  
(Αριθμητικά): 290,00**

**Άρθρο 26<sup>ο</sup> Αντικατάσταση θερμικού ηλεκτρικού πίνακα**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός θερμικού αναλόγου περιοχής ελέγχου εντάσεως προστασίας ηλεκτροκινητήρα

**26.1** Ρύθμισης έντασης 12-18 A ή 14-20 A

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPΩ (Ολογράφως): Πενήντα  
(Αριθμητικά): 50,00**

**26.2** Ρύθμισης έντασης 18-26 A

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα  
(Αριθμητικά): 70,00**

**26.3** Ρύθμισης έντασης 22-32 A

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPΩ (Ολογράφως): Ενενήντα  
(Αριθμητικά): 90,00**

**26.4** Ρύθμισης έντασης 34-50 A

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι  
(Αριθμητικά): 120,00**

**26.5** Ρύθμισης έντασης 40-60 A

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα  
(Αριθμητικά): 150,00**

**26.6** Ρύθμισης έντασης 50-85 A

Τιμή ανά τεμάχιο

**EYPΩ (Ολογράφως): Εκατόν ενενήντα  
(Αριθμητικά): 190,00**

**Άρθρο 27<sup>ο</sup> Αντικατάσταση γενικού διακόπτη πίνακα**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός γενικού τριπολικού διακόπτη

**27.1** Έντασης 3X63 A

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα**  
**(Αριθμητικά): 50,00**

27.2 Έντασης 3X100 A

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα**  
**(Αριθμητικά): 150,00**

27.3 Έντασης 3X160 A

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια σαράντα**  
**(Αριθμητικά): 240,00**

#### **Άρθρο 28° Φυσίγγια ασφαλειών ηλεκτρικού πίνακα**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός φυσιγγίου ασφαλείας ηλεκτρικού πίνακα έως 63 A.

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ**  
**(Αριθμητικά): 8,00**

#### **Άρθρο 29° Φυσίγγια μαχαιρωτών ασφαλειών ηλεκτρικού πίνακα**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός φυσιγγίου ασφαλείας ηλεκτρικού πίνακα από 00.63 A έως 1.200 A.

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο**  
**(Αριθμητικά): 22,00**

#### **Άρθρο 30° Τριφασικός επιτηρητής και ασυμμετρίας φάσεων ηλεκτρικού πίνακα**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός τριφασικού επιτηρητή ασυμμετρίας και διαδοχής φάσεων με χρονικό καθυστέρησης και με ρυθμιζόμενη ευαισθησία 5%-25%

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα δύο**  
**(Αριθμητικά): 52,00**

#### **Άρθρο 31° Ηλεκτρονικό προστασίας από την ξηρά λειτουργία**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός ηλεκτρονικού προστασίας από την ξηρά λειτουργία με χρονικό καθυστέρησης

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα έξι**  
**(Αριθμητικά): 46,00**

#### **Άρθρο 32° Ανοξείδωτα ηλεκτρόδια στάθμης**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός ηλεκτροδίου προστασίας από την ξηρά λειτουργία (η τοποθέτηση θα γίνεται συγχρόνως με την τοποθέτηση του αντλητικού και χωρίς το καλώδιο σύνδεσης )

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα**  
**(Αριθμητικά): 10,00**

#### **Άρθρο 33° Μονοφασικός μετασχηματιστής 220/24 V ή 220/48 V 50-150 Wat.**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός μονοφασικού μετασχηματιστή 220/24 ή 220/48 με όλα τα μικρούλικά σύνδεσης

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα**  
**(Αριθμητικά): 50,00**

**Άρθρο 34° Μικρορελλέ 24 V ή 48 V**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός μικρορελλέ 24 ή 48 με όλα τα μικρούλικά σύνδεσης

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ**  
**(Αριθμητικά): 28,00**

**Άρθρο 35° Βάση Μικρορελλέ**

Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) μιάς βάσης μικρορελλέ ράγας .

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα πέντε**  
**(Αριθμητικά): 15,00**

**Άρθρο 36° Φλοτέρ στάθμης νερού**


Για την προμήθεια και τοποθέτηση (αντικατάσταση ) ενός φλοτέρ στάθμης νερού τύπου αχλαδιού για την αυτόματη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων με καλώδιο μήκους 3,00 έως 5,00 μέτρων με όλα τα μικρούλικά σύνδεσης

Τιμή ανά τεμάχιο

**ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα οκτώ**  
**(Αριθμητικά): 48,00**

**ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ**

Αίγιο 26 Φεβρουαρίου 2015  
Ο Συντάξας




Χρήστος Λιοφάγος  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Αίγιο 26 Φεβρουαρίου 2015  
Η Τμηματάρχης



Χριστίνα Δαφνοπούλου  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε  
με βαθμό Β'

Αίγιο 26 Φεβρουαρίου 2015  
Ο Διευθυντής Τ.Υ.



Ανδρέας Τσιγκρής  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
με βαθμό Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Επισκευή & Συντήρηση  
αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ.  
Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ: 60.000,00 €

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α/Α	Περιγραφή	Αριθρ ο	Μονάδα	Ποσότ ητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
						Μερική	Ολική	
1	Εκπομπή και επανατοποθέτηση σε δεξαμενή	1	τεμάχιο	1	300,00	300,00		
2	Εκ/ση και επ/ση σε γεώτρηση σωλήνας 3'' μέχρι 100 μέτρα	2	μέτρα	120,00	8,00	960,00		
3	Εκ/ση και επ/ση σε γεώτρηση σωλήνας 4'' μέχρι 100 μέτρα	3	μέτρα	120,00	10,00	1.200,00		
4	Εκ/ση και επ/ση σε γεώτρηση σωλήνας 5'' μέχρι 100 μέτρα	4	μέτρα	60,00	12,00	720,00		
5	Εκ/ση και επ/ση σε γεώτ. σωλ/νας 3'' από 101-150 μέτρα	5	μέτρα	112,00	10,50	1.176,00		
6	Εκ/ση και επ/ση σε γεώτ. σωλ/νας 4'' από 101-150 μέτρα	6	μέτρα	110,00	13,00	1.430,00		
7	Εκ/ση και επ/ση σε γεώτ. σωλ/νας 5'' από 101-150 μέτρα	7	μέτρα	110,00	16,00	1.760,00		
8	Στρόβηλος (υποβρύχια αντλία) 50-80m <sup>3</sup> /h από 10 - 80m	8	μέτρα μαν. Ύψ.	180,00	18,00	3.240,00		
9	Στρόβηλος (υποβρύχια αντλία) 60-80m <sup>3</sup> /h από 65 - 220m	9	μέτρα μαν. Ύψ.	220,00	21,00	4.620,00		
10	Στρόβηλος (υποβρύχια αντλία) 70-100m <sup>3</sup> /h από 100-200m	10	μέτρα μαν. Ύψ.	120,00	29,00	3.480,00		
11	Επισκευή ηλεκτροκινητήρα 6'' 5,5-10 HP	11	HP	10,00	120,00	1.200,00		
12	Επισκευή ηλεκτροκινητήρα 6'' 11 HP-30 HP	12	HP	30,00	100,00	3.000,00		
13	Επισκευή ηλεκτροκινητήρα 6'' 31HP -50 HP	13	HP	50,00	80,00	4.000,00		
14	Επισκευή ηλεκτροκινητήρα 8'' 51 HP - 75 HP	14	HP	60,00	80,00	4.800,00		
15	Επισκευή ηλεκτροκινητήρα 8'' 76 HP - 100 HP	15	HP	80,00	100,00	8.000,00		
16	Σωλήνες στηλών γεώτρησεων - χαλιβδοσωλήνες ευθείας αυτογενούς ραφής 3"	16	μέτρα μήκους	12,00	30,00	360,00		
17	Σωλήνες στηλών γεώτρησεων - χαλιβδοσωλήνες ευθείας αυτογενούς ραφής 4"	17	μέτρα μήκους	12,00	35,00	420,00		
18	Σωλήνες στηλών γεώτρησεων - χαλιβδοσωλήνες ευθείας αυτογενούς ραφής 5"	18	μέτρα μήκους	6,00	55,00	330,00		
19	Καλώδιο NY 3X10 τετρ.χιλ.	19.1	μέτρα μήκους	20,00	6,00	120,00		
20	Καλώδιο NY 3X16 τετρ.χιλ.	19.2	μέτρα μήκους	10,00	9,00	90,00		
21	Καλώδιο NY 3X25 τετρ.χιλ.	19.3	μέτρα μήκους	10,00	26,00	260,00		
22	Βάνα χυτοσιδηρά ελαστικής έμφραξης DN 50 - PN 16	20.1	τεμάχιο	1,00	70,00	70,00		
23	Βάνα χυτοσιδηρά ελαστικής έμφραξης DN 80 - PN 16	20.2	τεμάχιο	1,00	96,00	96,00		
24	Βάνα χυτοσιδηρά ελαστικής έμφραξης DN 100 - PN 16	20.3	τεμάχιο	1,00	116,00	116,00		
25	Βάνα χυτοσιδηρά ελαστικής έμφραξης DN 125 - PN 16	20.4	τεμάχιο	1,00	180,00	180,00		
26	Βάνα χυτοσιδηρά ελαστικής έμφραξης DN 150 - PN 16	20.5	τεμάχιο	1,00	235,00	235,00		
27	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου υδροστοπ DN 50 - PN 16	21.1	τεμάχιο	1,00	170,00	170,00		
28	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου υδροστοπ DN 80 - PN 16	21.2	τεμάχιο	1,00	180,00	180,00		
29	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου υδροστοπ DN 100 - PN 16	21.3	τεμάχιο	1,00	260,00	260,00		
30	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου υδροστοπ DN 150 - PN 16	21.4	τεμάχιο	1,00	430,00	430,00		
31	Μεμβράνη βαλβίδας αντεπιστροφής τυπου υδρ DN 80	22.1	τεμάχιο	1,00	80,00	80,00		
31	Μεμβράνη βαλβίδας αντεπιστροφής τυπου υδρ DN 100	22.2	τεμάχιο	1,00	100,00	100,00		
33	Μεμβράνη βαλβίδας αντεπιστροφής τυπου υδρ DN 150	22.3	τεμάχιο	1,00	150,00	150,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>							<b>43.533,00</b>	

Α/Α	Περιγραφή	Αρθρ ο	Μονάδα	Ποσότ ητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
						Μερική	Ολική	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ							43533,00	
34	Μανόμετρο γλυκερύνης	23	τεμάχιο	6,00	30,00	180,00		
35	Αντιπληγματική βαλβίδα	24	τεμάχιο	1,00	1280,00	1280,00		
36	Ρελλέ αέρος ισχύος 11 KW	25.1	τεμάχιο	2,00	50,00	100,00		
37	Ρελλέ αέρος ισχύος 15 KW	25.2	τεμάχιο	1,00	70,00	70,00		
38	Ρελλέ αέρος ισχύος 22 KW	25.3	τεμάχιο	1,00	125,00	125,00		
39	Ρελλέ αέρος ισχύος 30 KW	25.4	τεμάχιο	1,00	150,00	150,00		
40	Ρελλέ αέρος ισχύος 37 KW	25.5	τεμάχιο	1,00	190,00	190,00		
41	Ρελλέ αέρος ισχύος 45 KW	25.6	τεμάχιο	1,00	230,00	230,00		
42	Ρελλέ αέρος ισχύος 55 KW	25.7	τεμάχιο	1,00	290,00	290,00		
43	Θερμικό προστασίας 12-18A	26.1	τεμάχιο	2,00	50,00	100,00		
44	Θερμικό προστασίας 18-26A	26.2	τεμάχιο	1,00	70,00	70,00		
45	Θερμικό προστασίας 22-32A	26.3	τεμάχιο	1,00	90,00	90,00		
46	Θερμικό προστασίας 34-50A	26.4	τεμάχιο	1,00	120,00	120,00		
47	Θερμικό προστασίας 40-60A	26.5	τεμάχιο	1,00	150,00	150,00		
48	Θερμικό προστασίας 50-85A	26.6	τεμάχιο	1,00	190,00	190,00		
49	Αντικατάσταση γενικού διακόπτη πίνακα 3Χ63 A	27.1	τεμάχιο	1,00	50,00	50,00		
50	Αντικατάσταση γενικού διακόπτη πίνακα 3Χ100 A	27.2	τεμάχιο	1,00	150,00	150,00		
51	Αντικατάσταση γενικού διακόπτη πίνακα 3Χ160 A	27.3	τεμάχιο	1,00	240,00	240,00		
52	Φυσίγγια ηλεκτρικού πίνακα	28	τεμάχιο	13,00	8,00	104,00		
53	Φυσίγγια μαχαιρωτά ηλεκτρικού πίνακα	29	τεμάχιο	10,00	22,00	220,00		
54	Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής φάσεων	30	τεμάχιο	5,00	52,00	260,00		
55	Ηλεκτρονικό προστασίας από την ξηρά λειτουργία	31	τεμάχιο	6,00	46,00	276,00		
56	Ανοξείδωτα ηλεκτρόδια στάθμης	32	τεμάχιο	10,00	10,00	100,00		
57	Μονοφασικός μετασχηματιστής 220V/24V ή 220V/48V	33	τεμάχιο	2,00	50,00	100,00		
58	Μικρορελλέ 24V ή 48 V	34	τεμάχιο	4,00	28,00	112,00		
59	Βάση μικρορελλέ	35	τεμάχιο	4,00	15,00	60,00		
60	Φλοτέρ στάθμης νερού	36	τεμάχιο	5,00	48,00	240,00		
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>							<b>48.780,00</b>	
<b>ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>							<b>0,49</b>	
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>							<b>48.780,49</b>	
<b>Φ.Π.Α. 23%</b>							<b>11.219,51</b>	
<b>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ</b>							<b>60.000,00</b>	

## Θ Ε Ω Ρ Ε Ι Τ Α Ι

Αίγιο 26 Φεβρουαρίου 2015  
Ο Συντάξας

Χρήστος Λοφογιός  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αίγιο 26 Φεβρουαρίου 2015  
Η Τμηματάρχης

Χριστίνα Δαφνιπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε  
με βαθμό Β'

Αίγιο 26 Φεβρουαρίου 2015  
Ο Διευθυντής Γ.Υ.

Ανδρέας Θ. Γσιγκρής  
Πολιτικός Μηχανικός  
με βαθμό Β





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)»

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη του έργου αφορά την «Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)»

Η εργασία των αντλητικών συγκροτημάτων συνοπτικά περιλαμβάνει :

- Εργασίες ανέλκυσης και καθέλκυσης στήλης από γεώτρηση
- Εργασίες ανέλκυσης , καθέλκυσης και επισκευής υποβρύχιας αντλίας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό συνεργείων, ώστε οι εργασίες να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε όλες τις τοπικές κοινότητες των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου), καθώς θα πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση της ύδρευσης αμέσως μετά το πέρας των εργασιών.

Οι εργασίες που θα γίνουν στα πλαίσια της εργασίας που περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης του έργου.

Η παροχή υπηρεσίας προϋπολογισμού με απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 60.000,00 € (λόγω Φ.Π.Α. 23%, ποσού 11.219,51 €) θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. του 28/80 και θα χρηματοδοτηθεί (από Δ.Π.) , από τους ΚΑ 25-6262.019 (30.000,00 €) & ΚΑ 25-6262.021 (30.000,00 €).

Αίγιο, 26 Φεβρουαρίου 2015  
Ο Συντάξας

Χρήστος Λιοσάγος  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Αίγιο, 26 Φεβρουαρίου 2015  
Η Τμηματάρχης

Χριστίνα Δαφνοπούλου  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  
με βαθμό Β'

**ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ**

Αίγιο, 26 Φεβρουαρίου 2015  
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ανδρέας Θ. Τσιγκρής  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
με βαθμό Β'

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ**

**«Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)»**

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «**Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου)**» προϋπολογισμού σαράντα τρεις χιλιάδες ευρώ (60.000,00€ ) με επιβάρυνση Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» (παρ. 5 άρθρου 11 ).

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δημοτικό κατάστημα στο Δημαρχείο Αιγίου (Νικολάου Πλαστήρα 11, 1<sup>ος</sup> όροφος) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την 09-06-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών στις 11.00 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός για οποιοδήποτε λόγο ή κηρυχθεί άγονος τότε η θα επαναληφθεί και θα διενεργηθεί την 16-06-2015 ημέρα Τρίτη , ώρα λήξης επίδοσης προσφορών στις 11.00 π.μ.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στον Δήμο έως την προηγούμενη ημέρα από την διενέργεια του διαγωνισμού .

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% , χωρίς το Φ.Π.Α επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας , δηλαδή 975,60 € .

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα , που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή , εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 26910-2 5555-138 . Αρμόδιος υπάλληλος : Χρήστος Λιοφάγος

**Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας**

**Αθανάσιος Παναγόπουλος**